Městský úřad Lipník nad Bečvou

Odbor životního prostředí
náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9

Vaše čj.:
Ze dne:

Naše sp. zn.: MU/10207/2022/2146/3/ŽP-VH
Naše. č.j.: MU/10836/2022/ŽP-VH
Počet stránek: 6
Počet příloh: 1
Počet listů/svazků příloh:
Počet a druh příloh v digit. podobě:
Spis. znak/skart. režim: 231.2 A/20
Vyřizuje: Mgr. Lucie Matějíčková
Telefon: 581 722 344
E-mail: vodni.hospodarstvi@mesto-lipnik.cz

Datum: 23. 5. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – Martina Zábojová, narozena 30.8.1991, požádala podáním, doručeným dne 11.5.2022 na Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání společného územního a stavebního řízení pro stavbu vodního díla „Domovní ČOV a likvidace vyčištěných odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na p.č. 657/1, k.ú. Bohuslávky“ na pozemku parc. č. 657/1 k.ú. Bohuslávky.

Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

oznamuje

v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu a ustanovením § 115 vodního zákona, že dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávního řízení

I. ve věci vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z vodního díla „Domovní ČOV a likvidace vyčištěných odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na p.č. 657/1, k.ú. Bohuslávky“ na pozemku parc. č. 657/1 v k.ú. Bohuslávky, v kraji Olomouckém, obci Bohuslávky, HGR 2211 - Bečevská brána, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0572-0-10 - Trnávka, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určen

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: Ing. Xenie Pospíšilová
Organizace, OJ: Odbor životního prostředí
Sériové č. cert.: 22033484
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 23.05.2022 09:20:05
Důvod:
Místo:

souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 525269.35, X – 1127721.70.

Množství vypouštěných předčištěných odpadních vod:
Průměrné povolené: 0,006 $l.s^{-1}$
Maximální denní povolené: 0,008 $l.s^{-1}$
Měsíční povolené: 14,6 $m^3.měs^{-1}$
Roční povolené: 175,2 $m^3.rok^{-1}$

Ukazatele znečištění vypouštěných předčištěných odpadních vod do vod podzemních podle ustanovení § 1 nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

	„m“ $mg.l^{-1}$
BSK_5	40
$CHSK_{Cr}$	150
NL	30
$N\text{-}NH_4$	20

„m“ – maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Počet napojených EO: 4

II. zahájení řízení ve věci vydání společného územního a stavebního řízení na stavbu vodního díla podle ustanovení § 94j odst. 1 stavebního zákona a podle ustanovení § 15 vodního zákona:

„Domovní ČOV a likvidace vyčištěných odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na p.č. 657/1, k.ú. Bohuslávky“

Stavba vodního díla „Domovní ČOV a likvidace vyčištěných odpadních vod pro novostavbu rodinného domu na p.č. 657/1, k.ú. Bohuslávky“ na pozemku parc. č. 657/1 v k.ú. Bohuslávky, v kraji Olomouckém, obci Bohuslávky, HGR 2211 - Bečevská brána, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0572-0-10 - Trnávka, vodní útvar: Bečva od toku Opatovický potok po tok Lučnice včetně (MOV_0820). Poloha orientačně určenými souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: Y – 525269.35, X – 1127721.70.

Popis stavby:
Pro čištění vzniklých splaškových odpadních vod z objektu rodinného domu nacházející se na parcele číslo 657/1 v k.ú. Bohuslávky, je navržena čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4, která bude umístěna na parcele číslo 657/1. Čistírna bude umístěna na pozemku ve vzdálenosti 4,0 m jižně od rodinného domu. Vyčištěná odpadní voda bude vsakována v souladu s hydrogeologickým

vyjádřením pomocí vsakovacího zařízení AS-KRECHT. Vsakovací objekt bude umístěn na parcele 657/1 ve vzdálenosti 14,0 m jižně od rodinného domu. Pro akumulaci vyčištěných odpadních vod je navržena akumulační nádrž AS-REVVA GARDEN 6 EO, která bude umístěna 7.0 m jižně od rodinného domu na parc, č. 657/1. Odtud bude vyčištěná odpadní voda využívána ve vegetačním období na zálivku přilehlého pozemku. Součástí řešeni projektové dokumentace je návrh ČOV a vsakovacího objektu. Vnitřní splašková kanalizace je součástí řešení projektu zdravotnětechnických instalací objektu. Velikost zasakovacího objektu odpovídá údajům o vsakovacích podmínkách v hydrogeologickém vyjádření a výpočtu dle ČSN 75 9010.
Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp 4 bude umístěna v blízkosti rodinného domu. ČOV bude osazena na podkladní železobetonovou desku ti min 150 mm, vyztuženou při horním i dolním okraji KARI sítí s velikosti ok 100/100. tl. drátu 6,3 mm, s rovinností ±5 mm. Deska bude vybetonována na zhutněnou pláň výkopu, kde bude ČOV umístěna. Součásti ČOV je dmychadlo a řídící jednotka, které budou umístěny v nadzemním plastovém pilíři nedaleko ČOV. Vzduch z dmychadla bude přiveden do čistírny vzduchovými hadicemi v chráničce DN90.
Splaškové odpadní vody z rodinného domu jsou přivedeny gravitačně potrubím ze 160-PVC KG délky 4,0 m do ČOV. Součástí zdravotně technických instalací v provozní budově musí být odvětrání vnitřní splaškové kanalizace přivádějící splaškové odpadní vody do ČOV. Přečištěné odpadní vody budou z ČOV odvedeny gravitačně potrubím z 160-PVC KG délky 15,5 m do vsakovacího objektu, kde budou v souladu s hydrogeologickým vyjádřením vsakovány. Případné změny směru trasy potrubí budou provedeny pomocí tvarovek z PVC KG. Na trase potrubí kanalizace vyčištěné odpadní vody je osazena revizní plastová šachta DN625 s pochozím poklopem DN625. Potrubí z kanalizačního PVC bude kladena na štěrkopískovou podkladní vrstvu tl. 100 mm, hutněný obsyp výšky 300 mm nad povrch potrubí bude proveden rovněž štěrkopískem. Na zásyp bude umístěna výstražná fólie bílé barvy. Zbývající část rýhy bude zasypána zeminou z výkopu. Hutnění bude prováděno po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu prostředku. max. ale 30 cm Po ukončeni montážních a zemních prací budou provedeny terénní úpravy.

Umístění stavby* „DOMOVNÍ ČOV A LIKVIDACE VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD PRO NOVOSTAVBU RODINNÉHO DOMU NA P.Č. 657/1, K.Ú. BOHUSLÁVKY“ *vyplývá ze zákresu C.3 Koordinační situace v měřítku 1:250, který je přílohou tohoto oznámení.

Vodoprávní úřad současně upouští od ústního jednání spojeného s místním šetřením v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona a ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost tvoří dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou své stanoviska a námitky uplatnit nejpozději **do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí u odboru životního prostředí Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, odbor životního prostředí, úřední dny: pondělí, středa od 08:00 do 11:15 hod. a od 12:00 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě.

V souladu s ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k jeho podkladům. Vodoprávní úřad poskytuje účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva **ve lhůtě 5 - ti dnů následujících po dni 22. 6. 2022.**

Dne 22. 6. 2022 bude mít vodoprávní úřad shromážděné všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty k uplatnění práva, bude ve věci vydáno rozhodnutí. Vodoprávní

úřad připomíná, že stanovená 5 - ti denní lhůta již nebude sloužit k navržení důkazů a činění jiných návrhů ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu.

Poučení účastníků

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Xenie Pospíšilová
vedoucí Odboru životního prostředí

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. g) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů ve výši 300,- Kč bude uhrazen na pokladně Městského úřadu Lipník nad Bečvou nebo převodem na účet číslo: 27-2119040287/0100, pod variabilním symbolem 136129.

Příloha: C.3. Koordinační situace

Podle ustanovení § 144 správního řádu, v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto oznámení bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Tento dokument musí být vyvěšen na dobu 15 dnů a to na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (MěÚ Lipník nad Bečvou) *a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené. Posledním dnem lhůty je den doručení podle ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Současně Obecní úřad Bohuslávky je povinen písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední*

desce na dobu nejméně 15 dnů a stejnou dobu způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se toto oznámení považuje za doručené.

Písemnost bude vyvěšena na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, od 24. 5. 2022.

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Městského úřadu Lipník nad Bečvou:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno ……. sejmuto ……. podpis ----------

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno ……. sejmuto ……. podpis ----------

Potvrzení o zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu Bohuslávky:

Na úřední desce pevné:

vyvěšeno ……. sejmuto ……. podpis ----------

Na úřední desce elektronické:

vyvěšeno ……. sejmuto ……. podpis ----------

Rozdělovník:

Účastníci správního řízení o povolení stavby vodního díla (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

- Martina Zábojová, Plickova 551/25, 149 00 Praha
- Obec Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky

Účastníci řízení – doručováno jednotlivě a jsou jimi:

- ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
- Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Účastníci řízení – doručováno formou veřejné vyhlášky vyvěšené po dobu 15 dnů a jsou jimi:

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům, nebo stavbám na nich může být stavebním rozhodnutím přímo dotčeno; jsou to všichni vlastníci mezujících pozemků po levé a pravé straně pozemků, na nichž je stavba umístěná – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jedná se o vlastníky pozemků p.č. 1146, 1147, 1148,/1, 1011, 1012, 1013, 1014, 657/3, 662/1, 655/43 vše k.ú. Bohuslávky.

Dotčené orgány (doporučeně):

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, náměstí T.G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Úřední deska

- Městský úřad Lipník nad Bečvou, vývěska, náměstí T. G. Masaryka č. p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou I-Město
- Obecní úřad Bohuslávky, Bohuslávky 114, 751 31 Bohuslávky